

# 警報自動通報装置


警報自動通報装置は、無人施設などの貯蔵タンクに設置された液面計の漏えい点検、水検知、オイルリークモニターなどの警報の他、様々な機器類の警報を遠隔地の施設管理者などに自動で通報するために開発された装置です。


**一般電話回線タイプは「音声通報」「Eメール通報」!**  
6ヶ所まで通報先を設定、通報先ごとに「音声通報」または「Eメール通報」を選択できます。

**FOMA回線タイプは「音声通報」「SMSメール通報」!**  
「音声通報」を6ヶ所まで、「SMSメール通報」を6ヶ所まで設定できます。

**警報入力は最大4点まで!**  
液面計の漏えい警報などの他、様々な機器類の警報（無電圧接点）を4点まで入力できます。

**停電・復電通報を標準装備!**  
バックアップ電池を内蔵しており、施設内の停電時でも作動します。  
また、停電時に停電および復電の通報を行うこともできます。





## 仕様

項目	一般電話回線タイプ (型式: DSV-ALM-A)	FOMA回線タイプ (型式: DSV-ALM-M)
適用回線	NTT仕様2線式アナログ電話回線	NTTドコモ FOMA携帯電話回線
音声通報	最大6ヶ所 ※ Eメール通報利用時は最大5ヶ所	最大6ヶ所
Eメール通報	最大30ヶ所	-
SMSメール通報	-	最大6ヶ所
信号入力点数	4点 (無電圧接点、オープンコレクタ)	
停電復電検出機能	装置内部に停電復電検出機能搭載	
停電時作動時間	内蔵電池により2時間以上	内蔵電池により10分以上
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz 40VA以下	



信頼と技術で未来へ

**昭和機器工業株式会社**

営業本部 / 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2丁目9-5 / TEL.03-3716-5777 (代表) FAX.03-3716-2384  
本社 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目33-32 / TEL.092-431-5131 (代表) FAX.092-431-3851

東京支店 / TEL.03-3716-2391	札幌営業所 / TEL.011-812-9528	広島営業所 / TEL.082-237-9231	沖縄営業所 / TEL.098-878-6068
横浜営業所 / TEL.045-301-9557	青森営業所 / TEL.017-735-5222	高松営業所 / TEL.087-834-7555	大宮工場 / TEL.048-663-9775
大宮営業所 / TEL.048-663-9775	仙台営業所 / TEL.022-239-6626	松山営業所 / TEL.089-958-9261	太宰府工場 / TEL.092-933-1775
名古屋支店 / TEL.052-411-7782	金沢営業所 / TEL.076-292-1612	福岡支店 / TEL.092-431-1000	福岡工場 / TEL.092-431-2398
大阪支店 / TEL.06-6399-0515	岡山営業所 / TEL.086-243-3255	鹿児島営業所 / TEL.099-252-5861	