



検出部・危険場所設置





注1: ステム先端部はタンク底部から10mm以上の間隙を取るよう
 注2: ⑩フロートストッパーの位置は調整済みです。
 動作等に支障がでますのでビス等をゆるめて変更しないでください。
 各接点の位置調整等が必要な場合は、最寄りの当社支店・営業所へ
 お問い合わせください。

端子台配列および結線図



No.	部品名	材質
11	STEMストッパー	SUS
10	フロートストッパー	黄銅
9	STEM	銅パイプ
8	フロート	耐油性樹脂
7	Oリング	NBR
6	ホルダー	ADC
5	ケーブルグランドボルト	SUS M4
4	ケーブルグランド	ADC
3	カバーボルト	SUS M4
2	カバー	ADC
1	端子ボックス	ADC

制御盤・非危険場所設置 (屋内壁取付)



特記

※1. 防爆接地 (接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)
 ◎ 検出部・制御盤間は本安回路のため単独配管・配線としてください。
 ◎ マンホール側の電線管路にコンパウンド充填用のボックスまたはシーリングフィッチングを
 設け、爆発性ガスの流動を防止するシーリングを施してください。

仕様

電源	AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力	15VA以下
警報用無電圧接点定格	AC220V 3A (抵抗負荷時) a接点
使用温度範囲	制御盤 0℃ ~ +40℃ (結露なきこと) 検出部 -20℃ (凍結しないこと) ~ +40℃
検出部取付口径	50A (ソケット)
防爆構造	本質安全防爆 ia2G4
合格番号	第T65877号
型式 (システム)	MS-ZB1RB-2
型式 (検出器)	FBS-4NA
型式 (バリヤ)	ZB1RB


検出部寸法

接点寸法 (mm)	動作方式	動作方式	
		U (UP)	D (DOWN)
L1	↑	ON	OFF
L2	↑	ON	OFF
L3	↓	OFF	ON
L4	↓	OFF	ON

液面が上昇して接点がON動作 / 液面が下降して接点がON動作

ソケット高さ及びタンク高さ (F)	mm
E	mm

設置構成



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE	MS型フロートスイッチ 上・下限制御、返油制御、異常・減警報
型式 TYPE	FBS-1J
図面番号 DWG.No.	F SN-1176-3

